

Udskiftning af vandmåler

Der stilles store krav til de afregningsmålere, der er opsat hos vores kunder. Det skyldes, at forbruget skal kunne måles og afregnes helt nøjagtigt. Måleren skal som udgangspunkt udskiftes mindst hver 6 år, men kan få forlænget levetiden med 3-4 år.

Måleren er Greve Vandværks ejendom (rød ring på billedet), hvorimod ventiler før og efter måleren er forbrugerens ejendom (grønne ringe).

Der kan forekomme variationer om der er 1 eller 2 ventiler, men generelt så skal der være 1 ventil før måleren, således at man kan lukke for vandet.

Hvad skal du huske, inden vi kommer?

- ryd op foran vandmåleren, så teknikeren kan komme til
- tjek for tæring og rust på rørene
- sørg for, at der kan lukkes for vandet (tjek afspærringshanerne)

Hvis der ikke kan lukkes for vandet, eller der er tæring/rust på rørene, skal du kontakte et VVS-firma, som kan udbedre fejlen, **inden vi kommer**. Ellers kan det koste dig et gebyr på kr. 375,-.

